



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καρδίτσα 05/05/2021

Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ. 943

Ταχ. Δ/ση: Φαναρίου τέρμα,
43100,Καρδίτσα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: Προμηθειών

Πληροφορίες: Ζιώγας Σ.

Τηλέφωνο: 24413-50305-12

FAX: 24410-25489

E-mail : kkpthessalyziogas@gmail.com

Website: www.kkpthessaly.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. 09/2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, **παροχής υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων** στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού **5.600,00€ με Φ.Π.Α. »**

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. 99 7^{ης}/26-03-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την συντήρηση κλιματιστικών των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΔΑ: ΩΠ8ΟΞΝ2-Ζ7Η).
- Την αριθ. Πρωτ Λ263/07-04-2021 (ΑΔΑ:9Ι6ΠΟΞΝ2-3Ο6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.600,00 ευρώ (ΚΑΕ 0887).
- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με ΑΔΑΜ 21REQ008439947 2021-04-09 και εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ:21REQ008559710 2021-05-06

Σας καλεί να υποβάλετε **εγγράφως οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο** για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης **5.600,00ευρώ με ΦΠΑ 24%**.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) **από 06/05/2021 μέχρι 12/05/2021 και ώρα 14.00 μμ. και θα ανοιχθούν στις 13/05/2021 και ώρα 09:00 π.μ** από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το κέντρο.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό προβλέπεται να γίνει η **ετήσια συντήρηση** των κλιματιστικών μονάδων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις ανάγκες της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συντήρηση αφορά δυο κατηγορίες κλιματιστικών μονάδων και συγκεκριμένα:

- 1.Αυτών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου **και απαιτούν πιστοποιητικό κατηγορίας I (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΑΙ Β)** και,
- 2.Αυτών που περιέχουν λιγότερα από 3kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και απαιτούν πιστοποιητικό κατηγορίας **II (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)** όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ α)1827-11/9/2007,β) ΦΕΚ 1232-12/4/2012,γ)Π.Δ. 01/08-1-2013 δ) Ν.3982/2011 καθώς και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 517/2014 και 303/2008, όπως αντικαταστάθηκε από τον 2067/2015.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α								
Είδος	ΚΑΡΔΙΓΣΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜ/ΚΑ 12000 έως 24000 btu	29	5	30	20	-	84	15	1260
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 24000 btu	1	2	-	-	-	3	25	75
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ FUN COILS	4	-	-	-	-	4	20	80
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜ/ΚΑ 9000 btu	1	58	-	-	12	71	15	1065
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 30000 btu	-	-	1	4	-	5	25	125
FAN COILS (ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ)	-	-	12	-	-	12	20	240
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	66	65	43	24	12	210		3.465,00

Η συντήρηση του ΠΙΝΑΚΑ Α περιλαμβάνει:

- Έλεγχο λειτουργίας μηχανικών μερών
- Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτρικών μερών
- Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτρονικών μερών
- Έλεγχο και καθαρισμό αποχετεύσεων
- Έλεγχο και μετρήσεις θερμοκρασιών
- Έλεγχο και μέτρηση ψυκτικού μέσου
- Έλεγχο διαρροών και πλήρωση με φρέον
- Χημικό καθαρισμό εξωτερικών μονάδων
- Χημικό καθαρισμό εσωτερικών μονάδων
- Έλεγχο καλής κατάστασης και καθαρισμός φίλτρων
- Έλεγχος στα τηλεχειριστήρια των μονάδων
- Έλεγχο και έγγραφη καταγραφή βλαβών

Για τη συντήρηση των μονάδων του ΠΙΝΑΚΑ Α, θα πρέπει ο προσφέρων να είναι κάτοχος αδείας σε ισχύ, αρχιτεχνίτη ψυκτικού εγκαταστάσεων με πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας II, σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 του ΕΚ. 2067/2015. Στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Α μπορεί να συμμετέχει και ο κάτοχος άδειας σε ισχύ, εργοδηγού ψυκτικού εγκαταστάσεων με πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας I.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β								
Είδος	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48000 btu	-	4	-	-		4	25	100
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 45000 btu	2					2	25	50
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (RUUD)	-			2		2	50	100
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2	4		2		8		250

Η συντήρηση του ΠΙΝΑΚΑ Β περιλαμβάνει:

- Έλεγχο λειτουργίας μηχανικών μερών

- Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών μερών
- Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών μερών
- Έλεγχος και καθαρισμό αποχετεύσεων
- Έλεγχος και μετρήσεις θερμοκρασιών
- Έλεγχος και μέτρηση ψυκτικού μέσου
- Έλεγχος διαρροών και πλήρωση με φρέον
- Χημικό καθαρισμό εξωτερικών μονάδων
- Χημικό καθαρισμό εσωτερικών μονάδων
- Χημικό καθαρισμό condenser
- Έλεγχος καλής κατάστασης και καθαρισμός φίλτρων
- Έλεγχος λειτουργίας ‘σαλίγκαρου’
- Έλεγχος στα τηλεχειριστήρια των μονάδων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας και ξεκίνημα βλαβών.
- Έγγραφο καταγραφή των βλαβών.

Για τη συντήρηση των μονάδων του ΠΙΝΑΚΑ Β, θα πρέπει ο προσφέρων να είναι κάτοχος άδειας σε ισχύ, εργοδηγού ψυκτικού εγκαταστάσεων με πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας I, σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 του ΕΚ. 2067/2015 της Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ								
Είδος	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				1		1	1885	1885

Για την συντήρηση και την εκκίνηση της κεντρικής υδρόψυκτης μονάδας ψύξης του ΠΙΝΑΚΑ Γ (υδρόψυκτο chiller), των θαλάμων περιθαλαπομένων απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΕΩΣ

1. Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού, της αντλίας, του φίλτρου της αντλίας, του φλοτέρ, της στάθμης του νερού, της διάταξης συμπλήρωσης νερού, της υπερχειλίσης, της αποστράγγισης και αποκατάσταση τυχόν διαρροών.
2. Πλύσιμο πύργου, χημικός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών, μηχανικός και χημικός καθαρισμός των αφαλατώσεων από τις εσωτερικές επιφάνειες-λεκάνη. Μηχανικός και χημικός

καθαρισμός των πτερυγίων των ανεμιστήρων, των ακροφυσίων (μπεκ), του σταγονοσυλλέκτη, των περσίδων εισόδου αέρα, των προστατευτικών καλυμμάτων των στοιχείων μονάδας και του εξαεριστήρα του πύργου. Καθαρισμός της κυψελοειδούς επιφάνειας συναλλαγής (διασκορπισμού) και αντικατάστασή της εάν απαιτείται. Όλοι οι χημικοί καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο χημικό.

3. Έλεγχος των κινητήρων, των μεταδόσεων κίνησης, των ανεμιστήρων και των πτερωτών για σπασίματα – δονήσεις - ζυγοσταθμίσεις. Τάνυση μάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτείται. Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών. Μέτρηση και καταγραφή ρεύματος.
4. Λίπανση των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων.
5. Έλεγχος των διατάξεων ηλεκτρικής παροχής και αυτοματισμού.

ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1. Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών.
2. Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών και αμπερομέτρηση συμπιεστών και αντλιών.
3. Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.).
4. Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
5. Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου,
6. Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).
7. Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.
8. Καθαρισμός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.
9. Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.
10. Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.
11. Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 12 kg). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται σε σχετικό φύλλο και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.
12. Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.
13. Αφαλάτωση του condenser για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος και τη σωστή απαγωγή θερμότητας.
14. **Έλεγχος διαρροών με έμμεσο και άμεσο τρόπο, αποκατάσταση αυτών και πλήρωση ψυκτικού μέσου πιθανής ποσότητας 12 κιλών.**

Διευκρινίζετε ότι η ψυκτική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί στα επιθυμητά όρια και να μην βγαίνει εκτός για κανένα λόγο.

Για την κατάθεση της προσφοράς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτόπια αυτοψία της κλιματιστικής μονάδας έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική εικόνα κυρίως των στοιχείων που απαιτούν χημικό καθαρισμό και αφαλάτωση. **Για την συγκεκριμένη επίσκεψη θα δοθεί βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας.**

Με την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία της ανωτέρω μονάδας μετά τη συντήρηση έως το τέλος της θερινής περιόδου. Για την λειτουργία αυτής θα εκδοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του μηχανήματος. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή λειτουργία κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση της βλάβης.

Για τη συντήρηση της μονάδας, θα πρέπει ο προσφέρων να είναι κάτοχος άδειας σε ισχύ, εργοδηγού ψυκτικού εγκαταστάσεων με πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων **κατηγορίας I**, σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 του ΕΚ. 2067/2015 της Ε.Ε.

Διευκρινίζεται ότι, κυρίως για την υδρόψυκτη μονάδα θα πρέπει να δουλεύει μέσα στα επιθυμητά όρια έτσι ώστε να μην βγαίνει εκτός λειτουργίας για κανένα λόγο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- 1.Καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ' αφορμής των σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την ανωτέρω παρεχόμενη υπηρεσία.
- 2.Καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- 3.Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της ανατιθέμενης υπηρεσίας ο ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος.
- 4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
- 5.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
- 6.Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.
- 7.Με την συμμετοχή του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς) δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν.
- 8.Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί η ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (μεταφοράς κτλ) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. **Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο του κάθε πίνακα ξεχωριστά. Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον κάθε πίνακα (αν την υπερβαίνει αποκλείεται).**
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε όσους πίνακες επιθυμούν αρκεί να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν με όλα τα υποέργα των πινάκων που επιλέγουν προκειμένου να είναι συγκρίσιμες οι προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο έκαστου πίνακα θα κρίνει και τον ανάδοχο.
3. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
4. Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα ισχύουν για 180 ημέρες.
5. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα αποβάλλονται από την διαδικασία.
6. Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής θα υπογράψει σύμβαση και θα ξεκινήσει τις εργασίες που ανέλαβε να διεκπεραιώσει σε ώρες και ημέρες (συνεννόηση με τους υπευθύνους των Παραρτημάτων) που δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία των παραρτημάτων.
7. Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ο ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος.
8. Ο ανάδοχος προμηθευτής με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα προσκομίσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας (σε οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
10. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού.
11. Τα έξοδα μετακίνησης από και προς τα Παραρτήματα καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη πραγματοποιήσει ο ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο.
12. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες ή επουσιώδη τυπικά σφάλματα.
13. Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
14. Στον ανάδοχο προμηθευτή θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών.
15. Η παράδοση-παραλαβή της εργασίας θα γίνει στα κατά τόπους Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ **και ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ> ΔΟΜΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ> ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ> ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
16. Μετά το πέρας των εργασιών θα εκδοθούν σύμφωνα με το ΠΔ 1/8-1/2013
α) Δελτίο καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας για ένα χρόνο .
β) Πιστοποιητικό ελέγχου διαρροών.
18. Ο ανάδοχος προμηθευτής για κλιματιστικά που δεν λειτουργούν θα συντάξει έκθεση στην οποία θα αναφέρει την βλάβη και το πιθανό κόστος αποκατάστασης της (υλικά- εργατικά).
19. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkpthessaly.gr/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Έδρα, Επάγγελμα email) και τα εξής:

<p><u>ΠΡΟΣ</u> <u>ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</u> ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΑΪΤΣΑ ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑ ΣΩΤΗΡΗ ΤΗΛ : 2441-3-50305 Τ.Κ 43100 <u>ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u> ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 09/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.600,00</p>
<p><u>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 13/05/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00</u></p>
<p><u>ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ</u></p>

Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιέχονται δύο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι θα αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και το περιεχόμενο αυτών (οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ

Α) Ο πρώτος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής :

- 1) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986 (Α'75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
 - α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρύττεται έκπτωτος.
 - β) Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 - γ) Έλαβε πλήρη γνώση της πρόσκλησης και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης.
 - δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους.

2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή.

4) Βεβαίωση αυτοψίας. (Θα δοθεί από το Παράρτημα Αμπελώνα. Πληροφορίες Μιχάλης Γερονάτσιος τηλ. 6974491824-2492350447)

5) Άδεια σε ισχύ εργοδηγού ψυκτικού εγκαταστάσεων και πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων **κατηγορίας Ι**, σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 του ΕΚ. 2067/2015 της Ε.Ε.(για τους συμμετέχοντες στον **πίνακα Γ ΚΑΙ Β**).

6) Άδεια σε ισχύ αρχιτεχνίτη ψυκτικού εγκαταστάσεων και πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων **αερίων κατηγορίας ΙΙ**, σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 του ΕΚ. 2067/2015 (για τους συμμετέχοντες στον **πίνακα Α**).
 Υ.Γ.Ο κάτοχος άδειας σε ισχύ εργοδηγού ψυκτικού με πιστοποιητικό **κατηγορίας Ι** μπορεί να συμμετάσχει και στον **ΠΙΝΑΚΑ Α**.

7) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση. (π.χ Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ). Αφορά εταιρίες

Β) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο η οικονομική προσφορά :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑ

\

ΠΙΝΑΚΑΣ Α								
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :								
ΑΦΜ:								
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ:								
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :								
ΤΗΛ ΚΑΙ E-MAIL:								
Είδος	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜ/ΚΑ 12000 έως 24000 btu	29	5	30	20	-	84		
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 24000 btu	1	2	-	-	-	3		
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ FUN COILS	4 31	-	-	-	-	4 31		
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜ/ΚΑ 9000 btu	1	58	-	-	12	71		
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 30000 btu	-		1	4	-	5		
FAN COILS (ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ)	-	-	12	-	-	12		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	66	65	43	24	12	210		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΑΦΜ:.....
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :.....
ΤΗΛ ΚΑΙ E-MAIL:

Είδος	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48000 btu	-	4	-	-		4		
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 45000 btu	2					2		
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (RUUD)	-	-		2	-	2		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2	4		2		8		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΑΦΜ:.....
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :.....
ΤΗΛ ΚΑΙ E-MAIL:

Είδος	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	ΒΟΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				1		1		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ