



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Γιάννουλη: 24/09/2026

Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ. 2423



Ταχ. Δ/ση: Παπάγου 49, Γιάννουλη Λάρισας
41500
Τμήμα: Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού &
Τεχνικής Υποστήριξης
Πληροφορίες: ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Φ.
Τηλέφωνο: 2413503906
E-mail: kkpthessalyvakouftsi@gmail.com
Website: <http://kkpthessaly.gr/>

ΠΡΟΣ : ΜΑΪΜΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. 47/2026

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών και εργασιών, που αφορούν την αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας - πυρασφάλειας στα Παραρτήματα Τρικάλων και Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας».

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 & 120 του Ν.4412/2016.
- Την υπ' αριθμόν 283/ 28ης 21-09-2026 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σκοπιμότητας, που αφορά την αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας - πυρασφάλειας στα Παραρτήματα Τρικάλων και Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.639,52 € με Φ.Π.Α. 24% (29.548,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), (ΑΔΑ:Ρ6ΜΚΟΞΝ2-ΓΡΘ).
- Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Λ543/ΑΑΥ536/24-09-2026 ποσού 36.639,52 € (ΑΛΕ 3120106000) (ΑΔΑ:ΡΔ5ΩΟΞΝ2-ΚΔ8).
- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με (ΑΔΑΜ:26REQ019849670 2026-09-24) και εγκεκριμένο με (ΑΔΑΜ:26REQ019851553 2026-09-24).

Σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά εγγράφως στη γραμματεία του Παραρτήματος Λάρισας (Παπάγου 49, Γιάννουλη) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο kkpthessalyvakouftsi@gmail.com, για την προμήθεια υλικών και εργασιών, που αφορούν την αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων πυρασφάλειας στα Παραρτήματα Τρικάλων και Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.639,52 € με Φ.Π.Α. 24% (29.548,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προσφορά θα κατατεθεί ή θα αποσταλεί από **25/09/2026 μέχρι και 30/09/2026 και ώρα 10:00 π.μ. και θα αξιολογηθεί μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας από το τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Τεχνικής Υποστήριξης.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα διαδικασία προβλέπεται να γίνει η προμήθεια υλικών και εργασιών, που αφορούν την αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας - πυρασφάλειας στα Παραρτήματα Τρικάλων και Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκαλεστεί από την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 118 & 120 του ν.4412/2016) να υποβάλουν την προσφορά τους, και εφόσον δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας-υπηρεσίας και διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) - ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
1	Φωτιστικό Ασφαλείας LED	55 τμχ	55,00	3.025,00	3,751,00
2	Πυρανιχνευτής Ιονισμού	8 τμχ	15,00	120,00	148.80
3	Κομβίο Αναγγελίας	25 τμχ	15,00	375,00	465.00
4	Σειρήνα Εσωτερική Συμβατικής Πυρανίχνευσης	4 τμχ	60,00	240,00	297.60
5	Μπαταρία 12V-75Ah	1 τμχ	92,00	92,00	114.08
6	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" με Ρακόρ	15 τμχ	32,00	480,00	595.20
7	Ακροσωλήνιο Αλουμινίου	5 τμχ	30,00	150,00	186,00
8	Φακός για τον σταθμό εργαλείων	10 τμχ	7,00	70,00	86.80
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ:				4.552,00	5.644,48
9	Εργατικά τοποθέτησης υλικών	1	3.015,00	3.015,00	3.738,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Υλικά & Εργατικά):				7.567,00	9.383,08

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
1	Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών	1 τμχ	1.800,00	1.800,00	2.232,00
2	Κομβίο Αναγγελίας	15 τμχ	15,00	225,00	279,00
3	Οπτικός Πυρανιχνευτής Καπνού	10 τμχ	15,00	150,00	186,00
4	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" με Ρακόρ	3 τμχ	32,00	96,00	119,04
5	Εξοπλισμός για Πυροσβεστικό Σταθμό(μάσκα ολόκληρου προσώπου, φίλτρο μάσκας, πιστοποιημένη πυρίμαχη κουβέρτα, κράνος σταθμού εργαλείων, εργαλεία συγκροτήματος)	9 τμχ	450,00	4.050,00	5.022,00
6	Φωτιστικό Ασφαλείας LED	15 τμχ	55,00	825,00	1.023,00
7	Ακροσωλήνιο Αλουμινίου	9 τμχ	30,00	270,00	334,80
8	Δοχείο Διαστολής	1 τμχ	580,00	580,00	719,20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:				7.996,00	9.915,04
1	Εργατικά τοποθέτησης υλικών	1	5.435,00	5.435,00	6.739,40
2	Επισκευή Πυροσβεστικού Συγκροτήματος & Ζεύξη με Η/Ζ.	1	4.880,00	4.880,00	6.051,20
3	Αποκατάσταση διαρροής στον περιβάλλον χώρο	1	2.800,00	2.800,00	3.472,00
4	Έλεγχος και συντήρηση Δεξαμενής Πυρόσβεσης	1	870,00	870,00	1.078,80
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ				13.985,00	17.341,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Υλικά & Εργατικά):				21.981,00	27.256,44

3. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΜΗΜΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)
1. Δομή Αμπελώνα (Υλικά & Εργατικά)	7.567,00	1.816,08	9.383,08
2. Παράρτημα Τρικάλων (Υλικά & Εργατικά)	21.981,00	5.275,44	27.256,44
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	29.548,00	7.091,52	36.639,52

Περιλαμβάνονται :

Διενέργεια Αυτοψίας & Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης:

- Η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στα συστήματα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης των δύο (2) Παραρτημάτων (Τρικάλων & Δομής Αμπελώνα), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του οικονομικού φορέα, **πριν από την υποβολή της οικονομικής προσφοράς.**
 - Η σύνταξη και παράδοση πλήρους Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου και Προτεινόμενων Εργασιών για κάθε Παράρτημα, η οποία θα προηγείται της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης.
- 1. Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) Αρμόδιου Μηχανικού:**
- Η προσκόμιση επίσημης Υπεύθυνης Δήλωσης υπογεγραμμένης από Διπλωματούχο / Πτυχιούχο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (με θεωρημένο το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής), στην οποία θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι ελέγχθηκαν, αποκαταστάθηκαν πλήρως και λειτουργούν κανονικά όλα τα συστήματα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας κάθε Παραρτήματος.
- 2. Διοικητικές Ενέργειες & Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας:**
- Η διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, η συλλογή, ο έλεγχος και η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο αρμόδιο σύστημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (e-Άδειες / Π.Σ.) για την έκδοση των Πιστοποιητικών (ή Βεβαιώσεων) Πυροπροστασίας.
 - Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία το επίσημο αποδεικτικό υποβολής/έκδοσης από το ηλεκτρονικό σύστημα.
- 3. Λοιπές Δαπάνες & Επιβαρύνσεις:**
- Το σύνολο των εξόδων μεταφοράς υλικών, μετακίνησης και διαμονής προσωπικού, εργατικών αμοιβών, μέτρων ατομικής προστασίας και ασφάλισης προσωπικού, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι (πλην Φ.Π.Α.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

1. Φωτιστικό ασφαλείας LED.

IP65, 4.5W/1.1W (EP) 3HRS 150LM 6000K 230VAC.

Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας.

Συμπεριλαμβάνει αυτοκόλλητα κατεύθυνσης εξόδου.

Επίτοιχη τοποθέτηση.

Κουμπί δοκιμής.

2. Πυρανιχνευτής Ιονισμού

Αρχή λειτουργίας: Διαθέτει θάλαμο ιονισμού στον οποίο δημιουργείται ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα. Η παρουσία καπνού μεταβάλλει την αγωγιμότητα του αέρα και προκαλεί την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Ραδιενεργό στοιχείο: Οι κλασικοί ανιχνευτές ιονισμού χρησιμοποιούν πολύ μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού, συνήθως Αμερίκιο-241 (Am-241), ως πηγή ιονισμού.

Ευαισθησία: Παρουσιάζουν καλή απόκριση σε φωτιές γρήγορης καύσης, οι οποίες παράγουν μικρά σωματίδια καπνού.

Χρόνος απόκρισης: Μπορούν να ανιχνεύσουν σχετικά γρήγορα την εμφάνιση καπνού από μια αναπτυσσόμενη φωτιά.

Τροφοδοσία: Ανάλογα με τον τύπο, μπορούν να είναι συμβατικοί ή διευθυνσιοδοτούμενοι, με τροφοδοσία από τον πίνακα πυρανίχνευσης ή από ανεξάρτητη μπαταρία.

Ένδειξη συναγερμού: Συνήθως διαθέτουν ενδεικτική λυχνία LED, η οποία ενεργοποιείται κατά την κατάσταση συναγερμού.

Έλεγχος λειτουργίας: Πολλά μοντέλα διαθέτουν πλήκτρο TEST για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας.

Εγκατάσταση: Συνήθως τοποθετούνται στην οροφή ή σε κατάλληλο σημείο σύμφωνα με τη μελέτη πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου.

Περιορισμοί: Είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε ψευδείς συναγερμούς από ατμούς, σωματίδια και άλλες πηγές που μπορούν να επηρεάσουν τον θάλαμο ιονισμού.

Συντήρηση: Απαιτείται περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και δοκιμή καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

3.Κομβίο Αναγγελίας

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED.

Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες.

Βαθμός προστασίας IP40.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 54-11.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας 9 - 30 VDC (Ονομαστική τιμή) 24 VDC.

Τρέχουσα κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού 23mA / 15V 38mA / 24V 48mA / 30V.

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C / +60 °C.

Υλικό (πλαστικό) ABS, χρώμα κόκκινο.

Βαθμός προστασίας IP40.

Διαστάσεις 90x56x90mm.

Βάρος 150g.

4.Σειρήνα Εσωτερική Συμβατικής Πυρανίχνευσης

Επιτοίχια σειρήνα με φλας.

2 επίπεδα ήχου επιλέξιμα με βραχυκυκλωτήρες- 92dB/ 100dB.

32 τύποι ήχου επιλέξιμα με βραχυκυκλωτήρες.

Τροφοδοσία 24V Κατανάλωση ανάλογα με την επιλογή ήχου.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 54-3.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας 20-28 VDC.

Κατανάλωση: Χαμηλή ένταση ήχου με ενεργοποιημένο στροβοσκόπιο 12mA/24VDC

Υψηλή ένταση ήχου με ενεργοποιημένο στροβοσκόπιο 25mA @ 24VDC - υψηλή ένταση ήχου, χωρίς στροβοσκόπιο 22mA @ 24VDC.

Διάμετρος καλωδίων κλέμματος 0,4 / 2,0 mm².

Σχετική αντίσταση στην υγρασία (93 ± 3)% @ 40 °C.

Κατηγορία προστασίας IP21C.

Βάρος 248gr.

Διαστάσεις 102x32mm.

Χρώμα κόκκινο Υλικό SAN, διαφανές κόκκινο.

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως + 60 °C.

5.Μπαταρία 12V 75Ah

Βάρος 18,40 κ.

Διαστάσεις 315 × 175 × 175 mm

Τάση 12V

Πολικότητα Δεξιά

Χωρητικότητα 75Ah

6.Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" με Ρακόρ.

με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια, για την Προστασία των Χεριών κατά τη Χρήση. 20m W.P.:8bar.

7.Ακροσωλήνιο Αλουμινίου

Ρυθμιζόμενο 1 3/4" -2" Αρσενικό Σπείρωμα Size 1-3/4"

Flow Rate (Jet) 250L/min

Flow Rate (Spray) 160-420L/min

W.P. (MPA) 0.6-0.8

Range (Jet) > 22m

Range (spray) > 11m

8.Φακός για τον σταθμό εργαλείων

Φακός χειρός με λαμπτήρα LED φωτεινότητας 300 lumen

Τάση λειτουργίας 3.7 volt

Απόσταση δέσμης 50 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 Ζωνών

Υποστηρίζει έως 256 ανιχνευτές και μπουτόν αναγγελίας χωρίς αριθμητικό όριο.

Για την πρόληψη ψευδών συναγερμών, δυνατότητα διπλής ενεργοποίησης του ανιχνευτή (Double knock) σε συγκεκριμένο χρόνο Υποστηρίζει έως 8 σειρήνες σε 2 εξόδους.

Αυτόματο σύστημα διάγνωσης με ενδείξεις Led Out put delay - Καθυστέρηση ενεργοποίησης σειρήνας.(1-10min).

Υποστηρίζει κάρτα επέκτασης ρελέδων.

Υποστηρίζει κάρτα συμβάντων.

Τερματική αντίσταση(EOL) επιτρέποντας την διαρκή παρακολούθηση των εισόδων.

Τα επίπεδα πρόσβασης(Κλειδωμα Πίνακα) προστατεύονται με την χρήση κλειδιού στην πρόσοψη του πίνακα.

Δυνατότητα σύνδεσης με τηλεφωνητή και αποστολή σημάτων σε Κέντρο Λήψεως Σημάτων.Ενημέρωση για Fault, Fire και απομακρυσμένο χειρισμό του συστήματος μέσω εφαρμογής.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2/4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία 230VAC ± 10% ασφάλεια 0,63A.

Μπαταρία 12 V / 7 Ah (Δεν περιλαμβάνεται).

Κατανάλωση: - Μέγιστο. ρεύμα (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) 0.7A.

Ελάχ. ρεύμα (μόνο τροφοδοτικό σε κατάσταση αναμονής) 0.125A.

Μέγιστο ρεύμα (μόνο τροφοδοτικό σε κατάσταση αναμονής) 4.5A.

Βοηθητική έξοδος 24 VDC / 0.3A.

Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C / +40°C.

Βάρος (χωρίς μπαταρία) ~ 2.4kg.

Διαστάσεις 340x290x100mm.

2. Κομβίο Αναγγελίας

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED.

Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες.

Βαθμός προστασίας IP40.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 54-11.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας 9 - 30 VDC (Ονομαστική τιμή) 24 VDC.

Τρέχουσα κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού 23mA / 15V 38mA / 24V 48mA / 30V.

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C / +60 °C.

Υλικό (πλαστικό) ABS, χρώμα κόκκινο.

Βαθμός προστασίας IP40.

Διαστάσεις 90x56x90mm.

Βάρος 150g.

3. Οπτικός Πυρανιχνευτής Καπνού

Ψηφιακός Επεξεργαστής Αλγορίθμου.

Αποφυγή ψευτοσυναγερμών.

Εξαιρετική ποιότητα πλαστικού.

Αυτόματη αντιστάθμιση

Οπτική Ένδειξη 360° με 2 ενδεικτικά Led.

Ένδειξη σωστής λειτουργίας κάθε 8 δευτερόλεπτα .

Χαμηλό Προφίλ.

Συμβατός με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης της αγοράς με την κατάλληλη επιλογή βάσης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN54-7.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση τροφοδοσίας 9-30 VDC (ονομαστική 12/24 VDC).

Κατάσταση συναγερμού ρεύματος. Προστατευόμενη περιοχή έως 120m2 (σύμφωνα με το EN54).

Ύψος εγκατάστασης έως 16 μέτρα (σύμφωνα με το EN54).

Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού στο θερματικό RI 20mA (μέγιστο) / - 3.3V.

Βαθμός προστασίας IP 30 Περιοχή λειτουργικών θερμοκρασιών -10 / + 60 ° C.

Σχετική αντίσταση στην υγρασία (93 ± 3)% στους 40 ° C.

Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της βάσης) διάμετρος 102 mm, h 42 mm.

Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της βάσης) 160g.

4. Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" με Ρακόρ.

με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια, για την Προστασία των Χεριών κατά τη Χρήση. 20m W.P.:8bar

5α. Μάσκα ολόκληρου προσώπου

με υποδοχή για μονό φίλτρο βιδωτό. Είναι κατασκευασμένο από πολυανθρακικό υλικό και λαστιχένιους ιμάντες πρόσδεσης, για καλύτερη συγκράτηση και εφαρμογή.

5β. Φίλτρο μίαςκας

Φίλτρο σωματιδίων με πρότυπο βύσμα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1 για σκόνη, αναθυμιάσεις, ομίχλη.

Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μάσκες τύπου TR 82, TR 2002 CL2 και TR 2002 CL3, ημιμάσκα ST 85 ή ισοδύναμο, με την προϋπόθεση ότι είναι εξοπλισμένα με βύσμα EN 148-1.

Η σήμανση R σημαίνει ότι το φίλτρο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μία βάρδιες εργασίας

Περιορισμοί χρήσης

Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου η συγκέντρωση οξυγόνου είναι μικρότερη από 17% ούτε στην παρουσία αερίων και ατμών.

5γ. Πιστοποιημένη Πυρίμαχη Κουβέρτα

Διαστάσεις 1,2 x 1,8 m Σε Σκληρή Θήκη.

Πιστοποιημένη κατά EN 1869.

5δ. Κράνος Σταθμού Εργαλείων

Υλικό κελύφους : HDPE - Πολυπροπυλένιο - Μη αεριζόμενο | Περίμετρος κεφαλής : 53-63 cm | Ράγα | Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής : 8 σημεία | Άνετο κεφαλόδεσμο : Πολυεστέρας | Βάρος : 330 g | Προστατευτικό προσώπου - Το αξεσουάρ θα προστεθεί ξεχωριστά στην παραγγελία

Γείσο του κράνους : Micro

Polymer harness : PE (Polyethylene)

Σημεία στήριξης : 8 σημεία

Ρύθμιση : Ράγα

Εξαερισμός : Μη αεριζόμενο

Άνετο κεφαλόδεσμο : Πολυεστέρας

Περίμετρος κεφαλής (cm) : 53-63 cm

Βάρος (g) : 330

Εγκοπές τοποθέτησης (για στερέωση ωτοασπίδων) : Ναι

Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες : -10°C

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες : +50°C

Υλικό κελύφους (καλόττα) : HDPE - Πολυπροπυλένιο

Υλικά περιμέτρου κεφαλής : Πολυαιθυλένιο

Υλικό επένδυσης : Επένδυση από πολυμερές

5ε. Εργαλεία συγκροτήματος

1 φτυάρι

1 σκαπάνη

1 τσεκούρι

1 σκεπάρνι

1 λαστό διάρρηξης

6. Φωτιστικό ασφαλείας LED.

IP65, 4.5W/1.1W (EP) 3HRS 150LM 6000K 230VAC.

Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας.

Συμπεριλαμβάνει αυτοκόλλητα κατεύθυνσης εξόδου.

Επίτοιχη τοποθέτηση.

Κουμπί δοκιμής

7. Ακροσωλήνιο Αλουμινίου

Flow Rate (Jet) 250L/min

Flow Rate (Spray) 160-420L/min

W.P. (MPA) 0.6-0.8

Range (Jet) > 22m

Range (spray) > 11m

8. Δοχείο Διαστολής

Χωρητικότητα: 100 Lt

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Συνήθως 3 έως 10 bar (αναλόγως μοντέλου, π.χ. 6 bar για θέρμανση ή 10 bar για ύδρευση)

Εργοστασιακή προφόρτιση (αέρα): Περίπου 1,5 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -10°C έως +99°C / +100°C

Στόμιο σύνδεσης: Συνήθως 3/4" ή 1" (ίντσα)

Τύπος μεμβράνης: Εναλλάξιμη ή σταθερή (EPDM / διαφραγμάτων)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ' αφορμής των σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την ανωτέρω προμήθεια.
- Καθ' όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
- Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
- Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
- Με την συμμετοχή του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς) δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν.
- Το σύνολο των εξόδων μεταφοράς υλικών, μετακίνησης και διαμονής προσωπικού, εργατικών αμοιβών, μέτρων ατομικής προστασίας και ασφάλισης προσωπικού, καθώς και

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή, στην αντικατάσταση οποιουδήποτε είδους παρουσιάσει πρόβλημα.
9. Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο / Πτυχιούχο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (με θεωρημένο το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής), στην οποία θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι ελέγχθηκαν, αποκαταστάθηκαν πλήρως και λειτουργούν κανονικά όλα τα συστήματα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας κάθε Παραρτήματος.
10. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, η συλλογή, ο έλεγχος και η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο αρμόδιο σύστημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (e-Άδειες / Π.Σ.) για την έκδοση των Πιστοποιητικών (ή Βεβαιώσεων) Πυροπροστασίας.
11. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία το επίσημο αποδεικτικό υποβολής/έκδοσης από το ηλεκτρονικό σύστημα.
12. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να εκδώσει το τιμολόγιο μέσα από έναν πιστοποιημένο πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ΚΥΑ αριθμ. 13005/1.2.2022 (Β.438), 98979/10.8.2021 (Β.3766) 63446/31-5-2021 (Β.2338), και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (Β'2385). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμ. Α.1035/18-2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρήση παροχών υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023, περιγράφονται οι όροι και ο χρόνος έναρξης της σταδιακής υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) η οποία ξεκινά 12/9/2023. Με την Εγκύκλιο 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις λεπτομέρειες και παραδείγματα για τη σωστή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης. (<https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.
2. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική δαπάνη για κάθε είδος. Αν την υπερβαίνει αποκλείεται.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις για κάποιο είδος της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή (κι αν δεν μπορούν να παρασχεθούν εξ αποστάσεως) ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να μεταβεί στην υπηρεσία και να δώσει τις κατάλληλες διευκρινήσεις.
4. Σε περίπτωση που δύο προσφέροντες υποβάλλουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας (σε οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
6. Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα ισχύουν για 180 ημέρες.
7. Σε περίπτωση που ένας προσφέρων έχει απαλλαγή από ΦΠΑ, στην οικονομική προσφορά θα συμπληρώσει την τιμή χωρίς ΦΠΑ και θα προσκομίσει επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την απαλλαγή του για το διάστημα έως την εκτέλεση της προμήθειας.
8. Σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένου συντελεστή Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία και θα γίνει υπολογισμός από την Αναθέτουσα Αρχή με τον ορθό Φ.Π.Α. και την σωστή τελική αξία.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες ή επουσιώδη τυπικά σφάλματα.
10. Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο έξοδο προκύψει βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

11. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα απορρίπτονται από την διαδικασία.
12. Ο Ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
13. Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος **θα υπογράψει σύμβαση με ισχύ 60 ημερολογιακές ημέρες και στο διάστημα αυτό θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προβλεπόμενα υλικά, να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής.**
14. Στον ανάδοχο προμηθευτή θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών
15. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο www.kkpthessaly.gr/

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Σε περίπτωση ελλειπών ή κακής εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση των προβλημάτων, σε διαφορετική περίπτωση θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
2. Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο έξοδο προκύπτει για την παράδοση της προμήθειας βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1) Με την οικονομική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75) στην οποία θα δηλώνει ότι :

α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ έκπτωτος.

β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην κατοχή μου.

ε) Παρέχω επαρκείς διαβεβαιώσεις και εφαρμόζω κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων" (άρθρο 28 παρ. 1 ΓΚΠΔ).

στ) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων της δωροδοκίας, που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ.1 του ν.4412/2016. (αφορά εταιρίες).

2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση. (Το Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ. να είναι των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών). **Αφορά μόνο εταιρίες νομικού προσώπου.**

3) α. Αντίγραφο πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ

β. Βεβαίωση εγγραφής στον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο ή επιμελητήριο

Με την υποβολή προσφοράς, οι συμμετέχοντες δίνουν την έγκριση στο Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, να αντλήσει ασφαλιστική ενημερότητα από το e-ΕΦΚΑ και Φορολογική ενημερότητα (Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου) από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι ενήμερος, θα αποβάλλεται από την διαδικασία.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) - ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
1	Φωτιστικό Ασφαλείας LED	55 τμχ			
2	Πυρανιχνευτής Ιονισμού	8 τμχ			
3	Κομβίο Αναγγελίας	25 τμχ			
4	Σειρήνα Εσωτερική Συμβατικής Πυρανίχνευσης	4 τμχ			
5	Μπαταρία 12V-75Ah	1 τμχ			
6	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" με Ρακόρ	15 τμχ			
7	Ακροσωλήνιο Αλουμινίου	5 τμχ			
8	Φακός για τον σταθμό εργαλείων	10 τμχ			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ:				4.552,00	5.644,48
9	Εργατικά τοποθέτησης υλικών	1			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Υλικά & Εργατικά):					

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
1	Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών	1 τμχ			
2	Κομβίο Αναγγελίας	15 τμχ			
3	Οπτικός Πυρανιχνευτής Καπνού	10 τμχ			
4	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" με Ρακόρ	3 τμχ			
5	Εξοπλισμός για Πυροσβεστικό Σταθμό(μάσκα ολόκληρου προσώπου, φίλτρο μάσκας, πιστοποιημένη πυρίμαχη κουβέρτα, κράνος σταθμού εργαλείων, εργαλεία συγκροτήματος)	9 τμχ			
6	Φωτιστικό Ασφαλείας LED	15 τμχ			
7	Ακροσωλήνιο Αλουμινίου	9 τμχ			
8	Δοχείο Διαστολής	1 τμχ			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:				7.996,00	9.915,04
1	Εργατικά τοποθέτησης υλικών	1			
2	Επισκευή Πυροσβεστικού Συγκροτήματος & Ζεύξη με Η/Ζ.	1			
3	Αποκατάσταση διαρροής στον περιβάλλον χώρο	1			
4	Έλεγχος και συντήρηση Δεξαμενής Πυρόσβεσης	1			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Υλικά & Εργατικά):					

ΤΜΗΜΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)
1. Δομή Αμπελώνα (Υλικά & Εργατικά)			
2. Παράρτημα Τρικάλων (Υλικά & Εργατικά)			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:			

Περιλαμβάνονται :

Διενέργεια Αυτοψίας & Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης:

- Η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στα συστήματα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης των δύο (2) Παραρτημάτων (Τρικάλων & Δομής Αμπελώνα), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του οικονομικού φορέα, **πριν από την υποβολή της οικονομικής προσφοράς.**
- Η σύνταξη και παράδοση πλήρους **Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου και Προτεινόμενων Εργασιών** για κάθε Παράρτημα, η οποία θα προηγείται της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης.
- 4. **Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) Αρμόδιου Μηχανικού:**
 - Η προσκόμιση επίσημης **Υπεύθυνης Δήλωσης** υπογεγραμμένης από Διπλωματούχο / Πτυχιούχο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (με θεωρημένο το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής), στην οποία θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι ελέγχθηκαν, αποκαταστάθηκαν πλήρως και λειτουργούν κανονικά όλα τα συστήματα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας κάθε Παραρτήματος.
- 5. **Διοικητικές Ενέργειες & Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας:**
 - Η διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, η συλλογή, ο έλεγχος και η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο αρμόδιο σύστημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (e-Άδειες / Π.Σ.) για την έκδοση των **Πιστοποιητικών (ή Βεβαιώσεων) Πυροπροστασίας.**
 - Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία το επίσημο αποδεικτικό υποβολής/έκδοσης από το ηλεκτρονικό σύστημα.
- 6. **Λοιπές Δαπάνες & Επιβαρύνσεις:**
 - Το σύνολο των εξόδων μεταφοράς υλικών, μετακίνησης και διαμονής προσωπικού, εργατικών αμοιβών, μέτρων ατομικής προστασίας και ασφάλισης προσωπικού, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι (πλην Φ.Π.Α.).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ